

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» сентября 2024 г., 59240061000215138220

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
11 ОНДиПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу УНДиПР
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Пермский, г Чайковский, ул Советская, Дом 23, тел. 83424160091, e-mail: 11ond@59.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 03 » сентября 2024 г. № 2409/011-59/330/ПНН

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 "КОЛОКОЛЬЧИК", адрес юридического лица: 617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ЧАЙКОВСКИЙ, КАРЛА МАРКСА УЛИЦА, ДОМ 14А ИНН 5920012775

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В ходе проведения профилактического визита 27.08.2024 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14А были выявлены признаки нарушений требований пожарной безопасности, а именно: допускается использование огнетушителей сверх срока указанного в паспорте огнетушителя, чем нарушен п.54, п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
2. В ходе проведения профилактического визита 27.08.2024 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14А были выявлены признаки нарушений требований пожарной безопасности, а именно: допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (противопожарных дверей) сверх срока службы, установленного изготовителем, при этом не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
3. В ходе проведения профилактического визита 27.08.2024 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14А были выявлены признаки нарушений требований пожарной безопасности, а именно: в инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, чем нарушен п. 394 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
4. В ходе проведения профилактического визита 27.08.2024 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14А были выявлены признаки нарушений требований пожарной безопасности, а именно: руководителем организации не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушен п. 17.1 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
5. В ходе проведения профилактического визита 27.08.2024 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14А были выявлены признаки нарушений требований пожарной безопасности, а именно: не обеспечено исправное состояние приспособлений для samozакрывания противопожарных дверей, на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
6. В ходе проведения профилактического визита 27.08.2024 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14А были выявлены признаки нарушений требований пожарной безопасности, а именно: укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов ковры не закреплены, чем нарушен п. 31 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- 1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 60 Правил, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2.
- 2. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 2
Обязательное требование
Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.
- 3. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 394 Правил, подпункт а
Обязательное требование
В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты
- 4. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 17(1) Правил, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- 5. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 14 Правил, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
- 6. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 31 Правил
Обязательное требование
Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов должны надежно крепиться к полу.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14А
принять меры по недопущению нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Старший дознаватель 11 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Чайковского



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00DC10F6EA73DC59B80596F13F036606D4
Владелец: Бронсков Алексей Александрович
Действителен с 19.01.2024 по 13.04.2025

городского округа и Еловского муниципального округа по
пожарному надзору) Бронсков Алексей Александрович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Бронсков Алексей Александрович - Старший дознаватель 11 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Чайковского городского округа и Еловского муниципального округа по пожарному надзору) телефон: +73424160091, E-mail: bronskov_aa@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334581

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2024 по 25.07.2025