

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14
«КОЛОКОЛЬЧИК»**

(МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик»)

ул. Карла Маркса, д. 14 а,
г. Чайковский, Пермский край, 617760
т. (34241) 3-21-48

E-mail: kolokol4ik.14@yandex.ru

06.11.2024 г. № 334
На № _____ от _____

11 ОНДиПР по Чайковскому
городскому округу и Еловскому
муниципальному округу УНДиПР
Главного управления МЧС России
по Пермскому краю

**О предоставлении информации
на предостережения от 03.09.2024 г.**

В ответ на предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, поступивших в МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» 05.09.2024 г. представляем информацию:

1. По Предостережению от 03.09.2024 г. № 2409/011-59/329/ПНН:
 - по п. 1 нарушения отсутствуют – используемые огнетушители проверены – находятся в исправном состоянии, заправлены;
 - по п. 2 территория земельного участка окошена от травянистой растительности;
 - по п. 3 на дверях склада размещена информация: обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны производственного назначения;
 - по п. 4 в инструкцию о мерах пожарной безопасности внесены изменения: указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности;
2. По Предостережению от 03.09.2024 г. № 2409/011-59/333/ПНН:
 - по п. 1 нарушения отсутствуют – используемые огнетушители проверены – находятся в исправном состоянии, заправлены;
 - по п. 2 в инструкцию о мерах пожарной безопасности внесены изменения: указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности;
 - по п. 3 территория земельного участка окошена от травянистой растительности;
 - по п. 4 на 2025 год запланировано мероприятие по проведению испытаний средств пожарной безопасности – противопожарных дверей;
 - по п. 5 на здании размещены соответствующие требованиям законодательства указатели, направляющие движение к источникам противопожарного водоснабжения;
 - по п. 6 на дверях склада размещена информация: обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны производственного назначения;
 - по п. 7 с путей эвакуации убраны размещенные материалы, на которые отсутствовала документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности;
3. По Предостережению от 03.09.2024 г. № 2409/011-59/330/ПНН:
 - по п. 1 нарушения отсутствуют – используемые огнетушители проверены – находятся в исправном состоянии, заправлены;
 - по п. 2 на 2025 год запланировано мероприятие по проведению испытаний средств пожарной безопасности – противопожарных дверей;
 - по п. 3 в инструкцию о мерах пожарной безопасности внесены изменения: указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности;
 - по п. 4 нарушения отсутствуют – своевременно ведется и вносится информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- по п. 5 обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания противопожарных дверей, на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов;
- по п. 6 убраны ковры, ранее расположенные и не закрепленные поверх покрытий полов на путях эвакуации.

Заведующий



Н.М. Бачерова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334581

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2024 по 25.07.2025